

Hierbij verklaart:

Lekdetectie Zuid B.V.
't Inne 2c
6021 DA Budel

Gecontroleerd
en goedgekeurd



info@controlemetingen.nl

Dat het volgende object:

Voldoet aan:

NEN-EN-ISO 9972: 2015
Luchtdichtheidsmetingen

Infiltratiewaarde berekening: $0.63 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{m}^2$

Gemeten infiltratiewaarde: $0.319 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{m}^2$

Meting betreft een eindmeting, meetmethode 3



Uitgereikt door: Lekdetectie Zuid B.V.

Op: 20-04-2022

